



概要

両端をボルト締結フランジとした円筒形の熱交換器で、保守計画に応じた分解・点検が可能です。接続口、伝熱面積、材質および据付方法は、流体条件、熱負荷、設置スペースに応じて選定します。

技術仕様

項目	構成・仕様
ブランド	IKUSE
構造	両端ボルト締結フランジによる分解構造
図示の配置	軸方向および側面にフランジ接続口を備えた縦形胴
構成・仕様	材質、伝熱面積、接続口、据付方法
選定の基準	流体の性状、熱負荷、温度、圧力、保守スペース

許容圧力損失、流体の汚れ・スケールに関する情報および洗浄要件をお知らせください。保守スペースは承認図に従って確保してください。